

附件 5

编号：20□□-□□

# 电网建设项目竣工环保 验收鉴定表

项 目 名 称： 台州苍山 220kV 变电站 110kV 送出工程

建 设 单 位： 国网浙江省电力有限公司台州供电公司（盖章）

二〇二三年九月二十五日

项目名称	台州苔山 220kV 变电站 110kV 送出工程		
项目建设时间	2022 年 3 月~2023 年 5 月	建设地点	浙江省台州市 玉环市境内
项目建设内容	<p>① 苔山~徐都 110kV 线路工程：新建线路路径长度 3.246km，其中新建双回架空线路路径长度 2×2.968km，双回电缆线路路径长度 2×0.278km，新建双回路杆塔 12 基。</p> <p>② 苔山~科园 110kV 线路工程：本工程新建线路路径长度 0.678km，其中新建双回架空线路路径长度 2×0.149km、单回架空线路路径长度 1×0.255km、双回电缆线路路径长度 2×0.154km、单回电缆线路路径长度 1×0.12km(含利旧 0.051km)。另新建 0.028km 单回架空临时线路，最终阶段拆除，新建双回杆塔 3 基。</p> <p>③ 苔山~明珠 110kV 线路工程：新建架空线路路径长度 0.269km，其中单回架空线路路径长度 1×0.056km，双回架空线路路径长度 2×0.213km。新建双回杆塔 3 基。</p>		
环境影响评价报告审批 单位及文号	台州市生态环境局玉环分局 台环建（玉）（2021）17 号		
环境影响评价报告 编制单位	武汉网绿环境技术咨询有限公司	竣工环保验收调查单位	中辐环境科技有限公司
设计单位	台州宏远电力设计院有限公司	施工单位	台州宏达电力建设有限公司
运行管理单位	国网浙江省电力有限公司台州供电公司		
工程变动情况	无重大变动		

环境保护手续履行情况	2021年1月由武汉网绿环境技术咨询有限公司编制完成环评报告，台州市生态环境局玉环分局于2021年2月7日对该工程环评报告进行了审批，批复文号为“台环建（玉）（2021）17号”。
环境影响评价报告及其批复要求落实情况	工程在设计、施工和调试期间采取了有效的污染防治和生态保护措施，执行了环境保护“三同时”制度，落实了环境影响评价报告表及其批复要求。
竣工环保验收监测结果及环保设施调试结果	工程各监测点位处电磁环境、声环境监测值达标，环保设施调试效果良好。
生态环境调查情况	工程建设采取了相应的环境保护和生态恢复措施，生态恢复良好。
实际完成环境保护投资	33万
验收结论	<p>工程建设内容与环评基本一致；环境保护手续齐全；落实了环境影响报告表及其批复文件提出的环境保护和污染防治措施；采取了相应的生态恢复措施；电磁环境、声环境监测结果达标。</p> <p>验收组同意本工程通过竣工环境保护验收。</p>
存在的问题及处理意见	建设运行管理单位做好工程运行期监测及巡查，加强运行期环境安全管理、公众沟通和科普宣传工作。

资料目录	《台州苔山 220kV 变电站 110kV 送出工程竣工环境保护验收调查表》		
技术专家签字:			
环境影响评价报告 编制单位代表签字:	程凯	竣工环保验收调查 单位代表签字:	俞奇恩
施工单位代表签字:	许国好	设计单位代表签字:	叶晨昂
建设管理单位 (部门) 代表签字:	金林峰	运行管理单位 代表签字:	陈维定
验收主持单位代表签字:	王勃		